

Comune di TRESIGALLO
Trimestre aprile - giugno 2016

parametro	unità di misura	valori medi riscontrati	valori limite del d.lgs. 31/01
pH	pH	7,3	valore compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso a 180°	mg/l	403	1500 (val. max consigliato)
Conducibilità specifica	µs/cm	615	≤ 2500
Cloruri	mg/l Cl⁻	64,0	≤ 250
Disinfettante residuo	mg/l Cl₂	0,06	0,2 (val. consigliato)
Fluoruri	mg/l F⁻	0,15	≤ 1,50
Calcio	mg/l Ca	58,0	Non previsto
Magnesio	mg/l Mg	14,1	Non previsto
Durezza	°f	20,3	15-50 (val. consigliato)
Bicarbonati	mg/l	248	Non previsto
Torbidità	NTU	0,22	≤ 1,0
Temperatura	°C	17,6	-
Ammonio	mg/l NH₄⁺	<0,02	≤ 0,50
Nitrati	mg/l NO₃⁻	10,2	≤ 50
Nitriti	mg/l NO₂⁻	<0,01	≤ 0,10
Solfati	mg/l SO₄²⁻	21,0	≤ 250
Ferro	µg/l Fe	<20	≤ 200
Manganese	µg/l Mn	12	≤ 50
Sodio	mg/l Na	41,0	≤ 200
Potassio	mg/l K	1,9	Non previsto
Arsenico	µg/l As	<5	≤ 10
Enterococchi	UFC/ 100 ml	Assenti	0
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	Assenti	0
Escherichia coli	UFC/100 ml	Assenti	0

campioni prelevati 12
parametri eseguiti 138