

DEPURATORE DI LAGOSANTO – 5.500 AE

Periodo: Gennaio – Marzo 2012

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	7	25
COD	34	125
Solidi Sospesi	17	35
Fosforo Totale	1,4	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	6,9	15
Azoto Nitroso	0,50	0,6
Azoto Nitrico	8,2	20