

DEPURATORE DI COPPARO – 18.000 AE

Periodo: settembre – dicembre 2015

| | Valori rilevati allo scarico | Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06 |
|---|---|--|
| Parametro | mg/l | mg/l |
| BOD | 5 | 25 |
| COD | 23 | 125 |
| Solidi Sospesi | 10 | 35 |
| Fosforo Totale | 1,66 | 10 |
| Azoto Totale | 2,10 | non previsto |
| Azoto Ammoniacale (NH₄⁺) | 0,36 | 15 |
| Azoto Nitroso | 0,04 | 0,6 |
| Azoto Nitrico | 0,80 | 20 |