

Comune di Comacchio
Trimestre Gennaio-Marzo 2013

parametro	unità di misura	valori riscontrati	valori limite D.lgs. 31/01
pH	-log[H+]	7,5	6,5 - 9,5
Conducibilità specifica	µs/cm	607	≤ 2500
residuo fisso a 180°	mg/l	398	1500 (val. max consigliato)
durezza	f	20,7	15-50 (val. consigliato)
Cloruri	mg/l Cl-	62	≤ 250
Torbidità	NTU	0,57	≤ 1,0
Temperatura	°C	10,1	-
Azoto ammoniacale	mg/l NH4+	<0,02	≤ 0,50
Azoto nitrico	mg/l NO3-	10,2	≤ 50
Azoto nitroso	mg/l NO2-	<0,01	≤ 0,10
Fluoruri	mg/l F-	0,14	≤ 1,50
Bromuri	mg/l Br-	0,18	-
Solfati	mg/l SO4--	22	≤ 250
Bromati	µg/l BrO3-	<5	≤ 10
Ferro	µg/l Fe	56	≤ 200
Arsenico	µg/l As	<5	≤ 10
Enterococchi	UFC/ 100 ml	assenti	0
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	assenti	0
Escherichia coli	UFC/100 ml	assenti	0

campioni prelevati 84
parametri eseguiti 1004