

DEPURATORE DI BERRA – 2.500 AE

Periodo: Gennaio – Marzo 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	16	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	0,7	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,03	15
Azoto Nitroso	0,04	0,6
Azoto Nitrico	12,4	20