

DEPURATORE DI BERRA – 2.500 AE

Periodo: Gennaio – Agosto 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	18	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	1,2	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH ₄ ⁺)	0,17	15
Azoto Nitroso	0,01	0,6
Azoto Nitrico	13,4	20