

DEPURATORE DI BERRA – 2.500 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2014

| | Valori rilevati allo scarico | Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06 |
|---|---|--|
| Parametro | mg/l | mg/l |
| BOD | < 5 | 25 |
| COD | 16 | 125 |
| Solidi Sospesi | < 10 | 35 |
| Fosforo Totale | 2,30 | 10 |
| Azoto Totale | - | non previsto |
| Azoto Ammoniacale (NH₄⁺) | 0,68 | 15 |
| Azoto Nitroso | 0,01 | 0,60 |
| Azoto Nitrico | 9,96 | 20 |