

DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	19	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	1,9	10
Azoto Totale	6,1	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,45	15
Azoto Nitroso	0,13	0,6
Azoto Nitrico	3,6	20