

DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	20	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	2,05	10
Azoto Totale	15	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,20	15
Azoto Nitroso	0,01	0,6
Azoto Nitrico	10,45	20