

DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: settembre – Dicembre 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	22	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	1,70	10
Azoto Totale	--	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,10	15
Azoto Nitroso	0,01	0,6
Azoto Nitrico	4,40	20