

DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: Gennaio – Marzo 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	24	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	1,8	10
Azoto Totale	7,5	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,09	15
Azoto Nitroso	0,03	0,6
Azoto Nitrico	5,8	20