

DEPURATORE DI COMACCHIO – 180.000 AE

Periodo: Gennaio – Agosto 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	26	125
Solidi Sospesi	12	35
Fosforo Totale	0,6	1*
Azoto Totale	8,4	10*
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	2,0	15
Azoto Nitroso	0,18	0,6
Azoto Nitrico	5,4	20

* Limite per scarichi in aree sensibili (media annuale):

Fosforo Totale: Trattandosi di un valore medio annuale, è consentito il superamento del limite fino ad una concentrazione massima di 10 mg/l.

Azoto Totale: Valore medio annuale; è consentito il superamento del limite di 10 mg/l - la normativa non prevede valori di soglia per singoli campioni.