DEPURATORE DI COPPARO – 18.000 AE

Periodo: Gennaio – Marzo 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	**mg/l**	**mg/l**
BOD	< 5	25
COD	22	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	0,6	10
Azoto Totale	3,7	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH_4^+)	0,73	15
Azoto Nitroso	0,05	0,6
Azoto Nitrico	2,1	20