

DEPURATORE DI COPPARO – 18.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	9	25
COD	43	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	0,75	10
Azoto Totale	1,36	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,56	15
Azoto Nitroso	0,06	0,6
Azoto Nitrico	0,34	20