

DEPURATORE DI COPPARO – 18.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	34	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,16	10
Azoto Totale	4,47	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	2,02	15
Azoto Nitroso	0,31	0,6
Azoto Nitrico	0,55	20