

DEPURATORE DI COPPARO – 18.000 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	6,33	25
COD	24	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	1,30	10
Azoto Totale	2,20	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,53	15
Azoto Nitroso	0,03	0,6
Azoto Nitrico	0,64	20