

DEPURATORE DI GORO – 6.000 AE

Periodo: Gennaio – Marzo 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	30	125
Solidi Sospesi	29	35
Fosforo Totale	0,4	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	7,6	15
Azoto Nitroso	0,5	0,6
Azoto Nitrico	1,6	20