

DEPURATORE DI GORO – 6.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	17	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,3	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,7	15
Azoto Nitroso	0,2	0,6
Azoto Nitrico	7,7	20