

**DEPURATORE DI GORO – 6.000 AE**

Periodo: Settembre – Dicembre 2014

|                                                       | <b>Valori rilevati<br/>allo scarico</b> | <b>Limiti autorizzati<br/>D. Lgs. 152/06</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Parametro</b>                                      | <b>mg/l</b>                             | <b>mg/l</b>                                  |
| <b>BOD</b>                                            | < 5                                     | 25                                           |
| <b>COD</b>                                            | 15                                      | 125                                          |
| <b>Solidi Sospesi</b>                                 | <10                                     | 35                                           |
| <b>Fosforo Totale</b>                                 | 0,29                                    | 10                                           |
| <b>Azoto Totale</b>                                   | -                                       | non previsto                                 |
| <b>Azoto Ammoniacale (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)</b> | 0,08                                    | 15                                           |
| <b>Azoto Nitroso</b>                                  | 0,01                                    | 0,6                                          |
| <b>Azoto Nitrico</b>                                  | 5,60                                    | 20                                           |