

DEPURATORE DI JOLANDA DI SAVOIA – 3.000 AE

Periodo: Gennaio – Marzo 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	15	40
COD	53	160
Solidi Sospesi	13	80
Fosforo Totale	0,2	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	3,3	25
Azoto Nitrico	1,1	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20