

DEPURATORE DI JOLANDA DI SAVOIA – 3.000 AE

Periodo: Gennaio – Ottobre 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	9	40
COD	43	160
Solidi Sospesi	7	80
Fosforo Totale	1,5	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,9	25
Azoto Nitrico	2,7	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20