

DEPURATORE DI JOLANDA DI SAVOIA – 3.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2015

| | Valori rilevati allo scarico | Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03 |
|---|---|--|
| Parametro | mg/l | mg/l |
| BOD | 8 | 40 |
| COD | 42 | 160 |
| Solidi Sospesi | <10 | 80 |
| Fosforo Totale | 0,94 | non previsto |
| Azoto Ammoniacale (NH₄⁺) | 0,44 | 25 |
| Azoto Nitrico | 4,4 | non previsto |
| Grassi e oli animali/vegetali | <2 | 20 |