

DEPURATORE DI JOLANDA DI SAVOIA – 3.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	8	40
COD	42	160
Solidi Sospesi	<10	80
Fosforo Totale	0,94	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,44	25
Azoto Nitrico	4,4	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	<2	20