

DEPURATORE DI LAGOSANTO – 5.500 AE

Periodo: gennaio – aprile 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	25	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	2,40	10
Azoto Totale	10,10	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,70	15
Azoto Nitroso	0,00	0,6
Azoto Nitrico	8,40	20