

DEPURATORE DI LAGOSANTO – 5.500 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	6	25
COD	26	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	3,40	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	1,16	15
Azoto Nitroso	0,01	0,6
Azoto Nitrico	11,50	20