

DEPURATORE DI MASSA FISCAGLIA – 4.500 AE

Periodo: Gennaio – Marzo 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	25	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	1,5	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	2,0	15
Azoto Nitroso	0,06	0,6
Azoto Nitrico	3,2	20