

DEPURATORE DI MASSA FISCAGLIA – 4.500 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	23	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	2,7	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH ₄ ⁺)	0,9	15
Azoto Nitroso	0,00	0,6
Azoto Nitrico	6,5	20