

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 3.000 AE

Periodo: Gennaio – Agosto 2013

| | Valori rilevati allo scarico | Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06 |
|---|---|--|
| Parametro | mg/l | mg/l |
| BOD | < 5 | 25 |
| COD | 27 | 125 |
| Solidi Sospesi | < 10 | 35 |
| Fosforo Totale | 2,0 | 10 |
| Azoto Totale | - | non previsto |
| Azoto Ammoniacale (NH₄) | 2,11 | 15 |
| Azoto Nitroso | 0,27 | 0,6 |
| Azoto Nitrico | 10,8 | 20 |