

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 3.000 AE

Periodo: Gennaio – Ottobre 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	24	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	2,0	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	2,87	15
Azoto Nitroso	0,24	0,6
Azoto Nitrico	10,6	20