

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 3.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	13	25
COD	37	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,9	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	0,67	15
Azoto Nitroso	0,00	0,6
Azoto Nitrico	6,2	20