

NUOVO DEPURATORE DI MIGLIARINO – 8.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<5	25
COD	25	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	3,90	10
Azoto Totale	15,60	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	0,03	15
Azoto Nitroso	0,01	0,6
Azoto Nitrico	13,60	20