

DEPURATORE DI MIGLIARINO – 3.000 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	18	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	4,30	10
Azoto Totale	-	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	1,00	15
Azoto Nitroso	0,01	0,6
Azoto Nitrico	16,30	20