

DEPURATORE DI MIGLIARO – 1.843 AE

Periodo: Gennaio – Marzo 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	6	40
COD	29	160
Solidi Sospesi	10	80
Fosforo Totale	1,4	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	2,2	25
Azoto Nitrico	4,3	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20