

DEPURATORE DI OSTELLATO – 2.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	40
COD	18	160
Solidi Sospesi	10	80
Fosforo Totale	2,10	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH ₄ ⁺)	0,32	25
Azoto Nitrico	8,90	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20