

DEPURATORE DI OSTELLATO – 2.000 AE

Periodo: Gennaio – Ottobre 2013

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	40
COD	16	160
Solidi Sospesi	< 10	80
Fosforo Totale	1,6	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,2	25
Azoto Nitrico	7,4	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20