

DEPURATORE DI OSTELLATO – 2.000 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	40
COD	36	160
Solidi Sospesi	16	80
Fosforo Totale	2,7	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	3,4	25
Azoto Nitrico	8,4	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20