

DEPURATORE DI RO – 2.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	<10	40
COD	40	160
Solidi Sospesi	18	80
Fosforo Totale	1,4	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	3,98	25
Azoto Nitrico	6,6	non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	< 2	20