

DEPURATORE DI RO – 2.000 AE

Periodo: Maggio – Agosto 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	40
COD	25	160
Solidi Sospesi	< 10	80
Fosforo Totale	2,60	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH ₄ ⁺)	0,22	25
Azoto Nitrico		non previsto
Grassi e oli animali/vegetali	<2	20