

## DEPURATORE DI RO – 2.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2015

	<b>Valori rilevati allo scarico</b>	<b>Limiti autorizzati Tab.3 .7 D.G.R. n. 1053/03</b>
<b>Parametro</b>	<b>mg/l</b>	<b>mg/l</b>
<b>BOD</b>	<10	40
<b>COD</b>	47	160
<b>Solidi Sospesi</b>	34	80
<b>Fosforo Totale</b>	3,00	non previsto
<b>Azoto Ammoniacale (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)</b>	2,40	25
<b>Azoto Nitrico</b>	3,70	non previsto
<b>Grassi e oli animali/vegetali</b>	< 2	20