

DEPURATORE DI LAGOSANTO – 5.500 AE

Periodo: settembre – dicembre 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	27	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	2	10
Azoto Totale	7,10	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,28	15
Azoto Nitroso	0,01	0,6
Azoto Nitrico	6,30	20