

NUOVO DEPURATORE DI MIGLIARINO – 8.000 AE

Periodo: settembre – dicembre 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	22	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	3,85	10
Azoto Totale	14,90	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄)	1,45	15
Azoto Nitroso	0,03	0,6
Azoto Nitrico	13,75	20