

DEPURATORE DI SAN GIOVANNI (SIPRO) – 5.000 AE

Periodo: settembre – dicembre 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	21	125
Solidi Sospesi	10	35
Fosforo Totale	1,90	10
Azoto Totale	8,70	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	2,60	15
Azoto Nitroso	0,02	0,6
Azoto Nitrico	5,70	20