

DEPURATORE DI TRESIGALLO – 16.000 AE

Periodo: settembre – dicembre 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	22	125
Solidi Sospesi	< 10	35
Fosforo Totale	0,67	10
Azoto Totale	1,37	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,13	15
Azoto Nitroso	0,02	0,6
Azoto Nitrico	1,68	20