

DEPURATORE DI COMACCHIO – 180.000 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2014

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5,50	25
COD	22	125
Solidi Sospesi	16,50	35
Fosforo Totale	0,95	1*
Azoto Totale	8,15	10*
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,76	15
Azoto Nitroso	0,03	0,6
Azoto Nitrico	5,74	20

* Limite per scarichi in aree sensibili (media annuale):

Fosforo Totale: Trattandosi di un valore medio annuale, è consentito il superamento del limite fino ad una concentrazione massima di 10 mg/l.

Azoto Totale: Valore medio annuale; è consentito il superamento del limite di 10 mg/l - la normativa non prevede valori di soglia per singoli campioni.