DEPURATORE DI BERRA – 2.500 AE

Periodo: Gennaio – Aprile 2015

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	21	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	0,63	10
Azoto Totale	5,50	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,25	15
Azoto Nitroso	0,01	0,60
Azoto Nitrico	4,50	20