

Comune di RO
Trimestre ottobre-dicembre 2013

parametro	unità di misura	valori riscontrati	valori limite del d.lgs. 31/01
pH	-log[H+]	7,5	valore compreso tra 6,5 e 9,5
Conducibilità specifica	µs/cm	664	≤ 2500
Residuo fisso a 180°	mg/l	435	1500 (val. max consigliato)
Durezza	°F	22,0	15-50 (val. consigliato)
Cloruri	mg/l Cl-	80,0	≤ 250
Torbidità	NTU	0,15	≤ 1,0
Temperatura	°C	14,2	-
Azoto ammoniacale	mg/l NH4+	<0,02	≤ 0,50
Azoto nitrico	mg/l NO3	9,3	≤ 50
Azoto nitroso	mg/l NO2	<0,01	≤ 0,10
Fluoruri	mg/l	0,13	≤ 1,50
Bromuri	mg/l Br	0,28	-
Solfati	mg/l SO4	20,0	≤ 250
Bromati	µg/l BrO3	<5	≤ 10
Ferro	µg/l	< 20	≤ 200
Arsenico	µg/l	<5	≤ 10
Enterococchi	UFC/ 100 ml	Assenti	0
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	Assenti	0
Escherichia coli	UFC/100 ml	Assenti	0

campioni prelevati 12
parametri eseguiti 132