Comune di JOLANDA DI SAVOIA
Trimestre ottobre - dicembre 2018

parametro	unità di misura	valori medi riscontrati	valori limite del d.lgs. 31/01
pH	pH	7,8	valore compreso tra 6,5 e 9,5
Residuo fisso a 180°	mg/l	257	1500 (val. max consigliato)
Conducibilità specifica	µs/cm	392	≤ 2500
Cloruri	mg/l Cl^-	26,7	≤ 250
Disinfettante residuo	mg/l Cl2	0,12	0,2 (val. consigliato)
Fluoruri	mg/l F^-	<0,10	≤ 1,50
Calcio	mg/l Ca	53,0	Non previsto
Magnesio	mg/l Mg	10,4	Non previsto
Durezza	°f	17,5	15-50 (val. consigliato)
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$	214	Non previsto
Torbidità	NTU	0,09	≤ 1,0
Temperatura	°C	15,8	-
Ammonio	mg/l NH4+	<0,02	≤ 0,50
Nitrati	mg/l $NO3^-$	9,7	≤ 50
Nitriti	mg/l $NO2^-$	<0,05	≤ 0,10
Solfati	mg/l $SO4^{--}$	39,7	≤ 250
Ferro	µg/l Fe	<20	≤ 200
Manganese	µg/l Mn	18	≤ 50
Sodio	mg/l Na	15,0	≤ 200
Potasssio	mg/l K	2,3	Non previsto
Arsenico	µg/l As	<5	≤ 10
Enterococchi	UFC/ 100 ml	Assenti	0
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	Assenti	0
Escherichia coli	UFC/100 ml	Assenti	0

campioni prelevati	19
parametri eseguiti	200