DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: Settembre – Dicembre 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	< 5	25
COD	22	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	2,30	10
Azoto Totale	14,80	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,38	15
Azoto Nitroso	0,03	0,6
Azoto Nitrico	14,42	20