

DEPURATORE DI BOSCOMESOLA – 6.000 AE

Periodo: gennaio – aprile 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	5	25
COD	22	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	1,50	10
Azoto Totale	5,20	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	0,48	15
Azoto Nitroso	0,03	0,6
Azoto Nitrico	4,10	20