

DEPURATORE DI LAGOSANTO – 5.500 AE

Periodo: gennaio – aprile 2016

	Valori rilevati allo scarico	Limiti autorizzati D. Lgs. 152/06
Parametro	mg/l	mg/l
BOD	6	25
COD	29	125
Solidi Sospesi	<10	35
Fosforo Totale	2,05	10
Azoto Totale	10,40	non previsto
Azoto Ammoniacale (NH₄⁺)	2,30	15
Azoto Nitroso	0,18	0,6
Azoto Nitrico	7,20	20